



AJUSTEMENT DE TYPE AJUSTABLE

NOTE:

1- EN ABSENCE D'UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC, UNE GARNITURE DE BUTYLE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE:

PUISARDS: À CHAQUE JOINT PLAT (NON-MUNI D'UNE CLÉ), INCLUANT LES ANNEAUX DE NIVELLEMENT EN BÉTON.

REGARDS: À CHAQUE JOINT (MUNI OU NON D'UNE CLÉ) INCLUANT LES ANNEAUX DE NIVELLEMENT EN BÉTON.

2- ANNEAUX DE NIVELLEMENT:

POUR UNE ÉPAISSEUR DE 50mm ET MOINS, UN SEUL ANNEAU DE NIVELLEMENT DOIT ÊTRE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ.

POUR UNE ÉPAISSEUR DE 75mm ET PLUS, LES ANNEAUX DE NIVELLEMENT DOIVENT ÊTRE EN BÉTON.

*TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE

FORMAT LETTRE: 215.9mm x 279.4mm



Saint-Basile-le-Grand
Ville de
où il fait bon vivre au naturel entre rivières et montagnes...

DÉTAIL TYPE

AJUSTEMENT DE STRUCTURES

Dessiné par: Olivier Pelletier
 Préparé par: Guillaume Grégoire, ing.

Scéau

Numéro du plan
G01

Échelle
AUCUNE

Révision
R02

Date
19-12-2018